



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
(Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü)

Tünel çıkış ağızı.2.Km HALİLİYE/ŞANLIURFA
Tel: 0 414 313 14 55

ANALİZ RAPORU

| | |
|---|---|
| Numunenin Sahibi; MÜŞTERİ ADRESİ | ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numunenin Alındığı Yer ve Alma Tarihi_Saat | TESİS ÇIKIŞI_08:00 |
| Numunenin Laboratuara Geliş Tarih | 24.04.2024 |
| Numune Cinsi ve Kabı | SU-PET ŞİŞE |
| Analiz Başlangıç Tarihi | 24.04.2024 |
| Analiz Bitiş Tarihi | 24.04.2024 |
| Raporun Hazırlandığı Tarih | 24.04.2024 |

ANALİZ RAPORU

KİMYASAL ANALİZLER

| Parametreler | Metod - Cihaz | Mevzuat Limiti | Analiz Sonuçları | Durum |
|----------------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| İletkenlik (µS / cm) | EN ISO 10304 | 2500 | 432 | UYGUNDUR |
| pH () | TS 3263 / ISO 10523 | 6,5<ph<9,5 | 7,76 | UYGUNDUR |
| Bulanıklık (TKEDY) | Turbidimetre | 5 | 0,3 | UYGUNDUR |
| Koku (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Renk (TKEDY) | Spektrofotometre | (TKEDY) | 0 | UYGUNDUR |
| Tat (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Nitrit (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,024 | UYGUNDUR |
| Florür (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 1,5 | 0,25 | UYGUNDUR |
| Klorür(mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 43,8 | UYGUNDUR |
| Sülfat (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 33 | UYGUNDUR |
| Alimünyum | Spektrofotometre (kit) | 0,2 | 0,052 | UYGUNDUR |
| Nitrat | Spektrofotometre (kit) | 50 | 2,10 | UYGUNDUR |
| Amonyum (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,05 | UYGUNDUR |

DEĞERLENDİRME

Numune Suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK:2 TABLO A hükümlerine göre **UYGUNDUR**