



ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
(Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü)

Tünel çıkış ağızı.2.Km HALİLİYE/ŞANLIURFA
Tel: 0 414 313 14 55

ANALİZ RAPORU

| | |
|---|---|
| Numunenin Sahibi; MÜŞTERİ ADRESİ | ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Numunenin Alındığı Yer ve Alma Tarihi_Saat | TESİS ÇIKIŞI_08:00 |
| Numunenin Laboratuara Geliş Tarih | 29.06.2026 |
| Numune Cinsi ve Kabı | SU-PET ŞİŞE |
| Analiz Başlangıç Tarihi | 29.06.2026 |
| Analiz Bitiş Tarihi | 29.06.2026 |
| Raporun Hazırlandığı Tarih | 29.06.2026 |
| Rapor Numarası | 2026/187 |
| Sayfa Sayısı | 2 Sayfa |

ANALİZ RAPORU

| KİMYASAL ANALİZLER | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| Parametreler | Metod - Cihaz | Mevzuat Limiti | Analiz Sonuçları | Durum |
| İletkenlik (µS / cm) | EN ISO 10304 | 2500 | 407 | UYGUNDUR |
| pH () | TS 3263 / ISO 10523 | 6,5<ph<9,5 | 7,98 | UYGUNDUR |
| Bulanıklık (TKEDY) | Turbidimetre | 5 | 0,5 | UYGUNDUR |
| Koku (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Renk (TKEDY) | Spektrofotometre | (TKEDY) | 0 | UYGUNDUR |
| Tat (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Nitrit (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,026 | UYGUNDUR |
| Florür (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 1,5 | 0,28 | UYGUNDUR |
| Klorür(mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 31,2 | UYGUNDUR |
| Sülfat (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 32,7 | UYGUNDUR |
| Alimünyum | Spektrofotometre (kit) | 0,2 | 0,051 | UYGUNDUR |
| Nitrat | Spektrofotometre (kit) | 50 | 2,09 | UYGUNDUR |
| Amonyum (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,05 | UYGUNDUR |

| | |
|---------------|---|
| DEĞERLENDİRME | Numune Suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK:2 TABLO A hükümlerine göre UYGUNDUR |
|---------------|---|