

***ANALİZ RAPORU***

|                                                       |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numunenin Sahibi;<br/>MÜŞTERİ ADRESİ</b>           | <b>ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b><br><b>ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b><br><b>İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b> |
| <b>Numunenin Alındığı Yer ve Alma<br/>Tarihi_Saat</b> | TESİS ÇIKIŞI_08:00                                                                                                             |
| <b>Numunenin Laboratuara Geliş<br/>Tarih</b>          | 24.08.2026                                                                                                                     |
| <b>Numune Cinsi ve Kabı</b>                           | SU-PET ŞİŞE                                                                                                                    |
| <b>Analiz Başlangıç Tarihi</b>                        | 24.08.2026                                                                                                                     |
| <b>Analiz Bitiş Tarihi</b>                            | 24.08.2026                                                                                                                     |
| <b>Raporun Hazırlandığı Tarih</b>                     | 24.08.2026                                                                                                                     |
| <b>Rapor Numarası</b>                                 | 2026/256                                                                                                                       |
| <b>Sayfa Sayısı</b>                                   | 2 Sayfa                                                                                                                        |

**ANALİZ RAPORU**

| KİMYASAL ANALİZLER   |                        |                |                  |          |
|----------------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| Parametreler         | Metod - Cihaz          | Mevzuat Limiti | Analiz Sonuçları | Durum    |
| İletkenlik (µS / cm) | EN ISO 10304           | 2500           | 383              | UYGUNDUR |
| pH ( )               | TS 3263 / ISO 10523    | 6,5<ph<9,5     | 8,26             | UYGUNDUR |
| Bulanıklık (TKEDY)   | Turbidimetre           | 5              | 0,4              | UYGUNDUR |
| Koku (TKEDY)         | Duyusal                | (TKEDY)        | KENDİNE HAS      | UYGUNDUR |
| Renk (TKEDY)         | Spektrofotometre       | (TKEDY)        | 0                | UYGUNDUR |
| Tat (TKEDY)          | Duyusal                | (TKEDY)        | KENDİNE HAS      | UYGUNDUR |
| Nitrit (mg/L)        | Spektrofotometre (kit) | 0,5            | 0,018            | UYGUNDUR |
| Florür (mg/L)        | Spektrofotometre (kit) | 1,5            | 0,18             | UYGUNDUR |
| Klorür(mg/L)         | Spektrofotometre (kit) | 250            | 28,6             | UYGUNDUR |
| Sülfat (mg/L)        | Spektrofotometre (kit) | 250            | 38               | UYGUNDUR |
| Alimünyum            | Spektrofotometre (kit) | 0,2            | 0,051            | UYGUNDUR |
| Nitrat               | Spektrofotometre (kit) | 50             | 1,6              | UYGUNDUR |
| Amonyum (mg/L)       | Spektrofotometre (kit) | 0,5            | 0,02             | UYGUNDUR |

|               |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEĞERLENDİRME | Numune Suyunun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK:2 TABLO A hükümlerine göre <b>UYGUNDUR</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|