ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü

*Tünel Çıkış Ağzı 2.km HALİLİYE / ŞANLIURFA*
*0 414 313 14 55 0 414 315 6776*

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1274-T

# ANALİZ RAPORU

| AB-1274-T |
|---|
| İ-05.11.26-400 |
| 11-26 |

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

**Müşteri Adı** : ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESIŞUSKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESISI DAIRE BAŞKANLIĞI IÇME SUYU ARITMA TESISI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

**Müşteri Adresi** : ARITMA TESISI DAIRE BAŞKANLIĞI IÇME SUYU ARITMA TESISI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-TESİS ÇIKIŞI

## NUMUNE BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| **Numunenin Cinsi** | : İÇME VE KULLANMA SUYU |
| **Numunenin Alındığı Yer** | : ARITMA TESİSİ ÇIKIŞI |
| **Numunenin Alındığı Kordinatlar** | : |
| **Numunenin Alındığı Tarih - Saat** | : 05.11.2026- 09:00 |
| **Numunenin Miktarı ve Ambalajı** | : 1500 lt- PET ŞIŞE |
| **Numunenin Alındığı Ortam/Alma Şekli** | : ANLIK |
| **Numunenin Durumu** | : KORUMASIZ |
| **Numuneyi Talep Eden Birim** | : IÇME SUYU ARITMA TESISI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Numuneyi Alan Kurum** | : SU KALİTE KONTROL LABORATUVAR ŞUBESİ |
| **Açıklama** | : |

## NUMUNE LABORATUVAR BİLGİLERİ

| | |
|---|---|
| **Numune Kabul Tarihi ve Saati** | : 05.11.2026 |
| **Analiz Başlangıç Tarihi** | : 05.11.2026 |
| **Analiz Bitiş Tarihi** | : 05.11.2026 |
| **Rapor Tarihi** | : 05.11.2026 |

Bu rapor toplam '3' sayfadır.

Bu raporda bulunan ölçüm sonuçları sadece analiz yapılan numuneye ait olup raporda yapılmış olan yorum ve öneriler bu rapora aittir. Bu rapor ve sonuçları ŞUSKİ Laboratuvarı'nın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Analiz yapılan numunenin alışından laboratuarımıza teslime kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmede teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. İmzasız ve mühürsüz Analiz Sonuç Raporları geçersizdir.

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü

*Tünel Çıkış Ağzı 2.km HALİLİYE / ŞANLIURFA*
*0 414 313 14 55 0 414 315 6776*

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1274-T

# ANALİZ RAPORU

| AB-1274-T |
|---|
| İ-05.11.26-400 |
| 11-26 |

| PARAMETRE | METODU | BIRIM | SONUÇ | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik |
|---|---|---|---|---|
| Iletkenlik (µS / cm) | EN ISO 10304 | 2500 | 396 | UYGUNDUR |
| pH ( ) | TS 3263 / ISO 10523 | 6,5<ph<9,5 | 8,00 | UYGUNDUR |
| Bulaniklik (TKEDY) | Turbidimetre | 5 | 0,6 | UYGUNDUR |
| Koku (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Renk (TKEDY) | Spektrofotometre | (TKEDY) | 0 | UYGUNDUR |
| Tat (TKEDY) | Duyusal | (TKEDY) | KENDİNE HAS | UYGUNDUR |
| Nitrit (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,026 | UYGUNDUR |
| Florür (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 1,5 | 0,15 | UYGUNDUR |
| Klorür(mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 28,6 | UYGUNDUR |
| Sülfat (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 250 | 36,8 | UYGUNDUR |
| Alimünyum | Spektrofotometre (kit) | 0,2 | - | UYGUNDUR |
| Nitrat | Spektrofotometre (kit) | 50 | 1,8 | UYGUNDUR |
| Amonyum (mg/L) | Spektrofotometre (kit) | 0,5 | 0,08 | UYGUNDUR |
| E.Coli | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | UYGUNDUR |
| Koliform Bakteri | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | UYGUNDUR |

Bu rapor toplam '3' sayfadır.

Bu raporda bulunan ölçüm sonuçları sadece analiz yapılan numuneye ait olup raporda yapılmış olan yorum ve öneriler bu rapora aittir. Bu rapor ve sonuçları ŞUSKİ Laboratuvarı'nın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Analiz yapılan numunenin alışından laboratuarımıza teslime kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmede teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. İmzasız ve mühürsüz Analiz Sonuç Raporları geçersizdir.

**ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
**Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**
**Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü**

*Tünel Çıkış Ağzı 2.km HALİLİYE / ŞANLIURFA*
*0 414 313 14 55 0 414 315 6776*

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1274-T

# ANALİZ RAPORU

| |
|---|
| AB-1274-T |
| İ-05.11.26-400 |
| 11-26 |

**Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-1274-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 (Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar) standardına göre akredite edilmiştir.**

**Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.**

**"*" ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir.**

**Laboratuvarımızda Karar Kuralı Uygulama uygulanmaktadır.**

**Laboratuvarımız tarafından alınmayan numunelerin analizlerine ait ölçüm belirsizliği değerleri, numune almadan kaynaklanan belirsizlik değerleri dahil edilmeden verilmiştir. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde ölçüm belirsizliği değerleri raporda gösterilir.**

**Numune, numune kabul kriterlerine uygun şartlarda getirilmemesi ve müşteri analiz sonuçlarının numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmiştir. Müşterinin talebi üzerine analiz çalışması şartlı kabul yapılarak gerçekleştirilmiştir.**

**Analiz raporunda numune sebebi ile hangi sonuçların analizden etkilenebileceği ve sonuçlardaki sapmadan laboratuvarımızın sorumlu olmadığını beyan ederiz.**

**Laboratuvarımızda yapılan analiz sonuçlarının raporlanmasında PR-20 Deney Sonuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü kullanılmaktadır.**

**Numune, TS EN ISO 5667-10:2024, atık su numunelerinin (evsel, endüstriyel, soğutma suyu vb.) temsili, doğru ve güvenilir şekilde alınması için teknikler ekipman seçimi ve program tasarımı kurallarını kapsayan temel standartlarına uygun olarak alınmıştır.**

**Beyan edilen analiz sonuçları numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Analiz raporunda numune sebebi ile hangi sonuçların analizden etkilenebileceği ve sonuçlardaki sapmadan laboratuvarımızın sorumlu olmadığını beyan ederiz.**



Bu raporda bulunan ölçüm sonuçları sadece analiz yapılan numuneye ait olup raporda yapılmış olan yorum ve öneriler bu rapora aittir. Bu rapor ve sonuçları ŞUSKİ Laboratuvarı'nın izni olmadan ticari ve reklam amaçlı tamamen veya kısmen çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Analiz yapılan numunenin alışından laboratuarımıza teslime kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmede teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. İmzasız ve mühürsüz Analiz Sonuç Raporları geçersizdir.